

Till fastighetsägarna utefter Torshagsån

Provtappning Torshagsån


I anslutning till samråd 1998 gällande Torshagsåns reglering presenterade NME ett förslag att provtappa 2 m³/s i Torshagsån.

Tyvärr finns inte förutsättning för sådan provtappning då Klas Adsell meddelat att anläggningen Kvarntorp 1:3 inte klarar mer än 0,5 m³/s. Som uppströms regleringsansvarig gäller att vi vill göra alla fastighetsägare nedströms Glottern observanta på att dammarna inte kräver mindre avbördningsförmåga nu mot tidigare. Någon maxgräns kan inte ges utfästelser för men under den tid som turbiner var i drift var den sammantagna kapaciteten mer än 2,5 m³/s. Denna kapacitet ges utrymme för hos samtliga fastighetsägare bortsett från Kvarntorps 1:3.

Det förutsätts att vattenvägarna Kvarntorp 1:3 öppnas snarast samt att detta meddelas oss. Sydkraft ÖstNät förbehåller sig dock rätten att alltid tappa den mängd som krävs under rådande förhållanden.

Som upplysning kan nämnas att SMHI har beräknat tillrinning och avrinning tillhörande Glottern enligt nedan tabell. Beräkning baserad på flöden som återkommer med en 50-årig respektive 100 års frekvens på flöden. Till dessa flöden kommer vid Kvarntorp 1:3, ett påslag om ungefär 10 % för de anslutande ytor som avvattnas nedströms utloppet från Glottern.

	Tillrinning till Glottern från bäckar och omgivande natur	Lagras i Glottern för senare avrinning	Direkt avrinning till Torshagsån
50 års frekvens	5 m ³ /s	2,5 m ³ /s	2,5 m ³ /s
100 års frekvens	6 m ³ /s	3 m ³ /s	3 m ³ /s

Med vänlig hälsning
Sydkraft ÖstNät AB
Drift/Teknik va

CG Holm
Enhetschef

Kopia: Chefsjurist Bo Hultström, Länsstyrelsen i Östergötland.
VA-tillsynsman Jonas Edlund, Norrköpings kommun

Sydskraft ÖstNät AB

POSTADRESS

601 17 Norrköping

BESÖKSADRESS

Ö Promenaden 5

TEL 011-23 40 00

FAX 011-23 44 96

ORG NR 556234-6279

SÄTE Norrköping

www.nme.se